

No. Fail: JBPM/IP/RNP:700-7/2/7-730 (4)
(PEMBAHARUAN : PERTAMA)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify



BAHAN KELAS 'O'
MINERAL WOOL-EQUINOX GLASSWOOL


Berdasarkan Piawaian
Complying with

BS 476: PART 6:1989+A1:2009 & BS 476:PART 7:1997

Syarikat Berdaftar
Registered company

AFT ISOLASI SDN BHD (1030465-H)
6-1, Jalan Sungei Burung Y/32Y
Seksyen 32, Bukit Rimau
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Tempoh sah perakuan: 27/04/2020 hingga 26/04/2021


(DATUK YUSOF BIN SIDEK)

Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan,
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Tarikh: 26 Mac 2020

**** Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

LAMPIRAN A1

No. Fail: JBPM/IP/RNP: 700-7/2/7-730 (4)

No.Siri: AK/C'O/2799/2019 (P1)

Jenis Bahan Binaan	: MINERAL WOOL
Jenama & Spesifikasi	: EQUINOX GLASSWOOL THICKNESS & LENGTH 10kg/m³, 50mm (t) x 30m (l) 16kg/m³, 25mm (t) x 30m (l), 50mm (t) x 15m (l) 24kg/m³, 50mm (t) x 15m (l) 32kg/m³, 25mm (t) x 20m (l), 50mm (t) x 10m (l) 40kg/m³, 50mm (t) x 7.5m (l) 48kg/m³, 50mm (t) x 7.5m (l)
Nama & Alamat Pengeluar	: AFT ISOLASI SDN BHD
Tahap Rintangan Api	: CLASS O
No. Laporan ujian/Tarikh	: SIRIM 2019FE0016 (14/12/2018), 2019FE0017 (20/12/2018), 2019FE0018 (13/12/2018), 2019FE0019 (20/12/2018), 2019FE0020 (13/12/2018) 2019FE0021 (20/12/2018), 2019FE0014 (14/12/2018) & 2019FE0015 (25/10/2018)
Skim Persijilan Barangan	: SIRIM QAS INT. NO. PC004325, NO SIRI 053693 (SAH SEHINGGA 26/04/2021) SILA KEMUKAKAN SALINAN SKIM PENSIJILAN BARANGAN PADA PEMBAHARUAN YANG AKAN DATANG
Had Kegunaan	: PENGGUNAAN DAN PEMASANGAN SEBAGAI BAHAN KELAS 'O'. HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI UJIAN, UBBL 1984 DAN SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 DAN A3

Tempoh sah perakuan: 27/04/2020 hingga 26/04/2021

