

No. Fail: JBPM/IP/RNP:700-7/2/7-449(17)
(PEMBAHARUAN: KEENAM)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO QMS 02101



CERTIFIED TO ISO 37001:2016
CERT. NO ABMS 00216

CLASS 'O'
MINERAL WOOL (ROCKWOOL)
MG BOARD : 25mm-100mm (40 kg/m³ - 160kg/m³)
MG WIRED BLANKET: 25mm-100mm (80 kg/m³ - 100kg/m³)
MG MIGHTY ROLL: 50mm-80mm (40 kg/m³ - 80kg/m³)

Berdasarkan Piawaian
Complying with

BS 476: PART 6:1989+A1:2009 & BS 476: PART 7:1997

Syarikat Berdaftar
Registered company

AFT ISOLASI SDN BHD (1030465-H)
Jalan Sungei Burung Y/32Y,
Seksyen 32,
Bukit Rimau,
40460 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

Tempoh sah perakuan: 03/05/2022 hingga 02/05/2024

(PKPjB KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)

Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan,
b.p. ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Tarikh: 18 Mei 2022

** Peringatan:

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

Jenis Bahan Binaan	: CLASS 'O' MINERAL WOOL (ROCKWOOL)
Jenama & Spesifikasi	: TRADEMARK: TOMBO MG BOARD : 25mm-100mm (40 kg/m³ - 160kg/m³) MG WIRED BLANKET: 25mm-100mm (80 kg/m³ - 100kg/m³) MG MIGHTY ROLL: 50mm-80mm (40 kg/m³ - 80kg/m³)
Nama & Alamat Pengeluar	: PT NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA
Tahap Rintangan Api	: CLASS 'O'
No. Laporan Ujian/Tarikh	: SIRIM 2014FE0102 (09/04/2014), 2014FE0101 (09/04/2014), 2014FE0118 (15/04/2014), 2014FE0119 (15/04/2014), 2014FE0145 (07/05/2014), 2014FE0146 (07/05/2014), 2014FE0152 (07/05/2014), 2014FE0155 (07/05/2014), 2014FE0153 (07/05/2014), 2014FE0156 (07/05/2014), 2014FE0154 (07/05/2014), 2014FE0157 (07/05/2014), 2014FE0163 (16/05/2014), 2014FE0164 (16/05/2014), 2017FE0522 (04/10/2017), 2017FE0523 (04/10/2017), 2017FE0524 (04/10/2017), 2017FE0525 (04/10/2017), 2018FE0628 (03/10/2018), 2018FE0629 (03/10/2018), 2018FE0630 (03/10/2018), 2018FE0631 (03/10/2018),
Skim Persijilan Barangan	: SIRIM QAS INT. NO PC001261, NO. SIRI 073298 (SAH SEHINGGA 03/07/2023) SIRIM QAS INT. NO PC001164, NO. SIRI 073299 (SAH SEHINGGA 02/05/2023)
Had Kegunaan	: PEMASANGAN SEBAGAI BAHAN KELAS 'O' SAHAJA. TIDAK DIBENARKAN BAGI TUJUAN PEMASANGAN 'CLADDING SYSTEMS' DAN 'BUILDING FAÇADE'. PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.

Tempoh sah perakuan: **03/05/2022 hingga 02/05/2024**

